

**ԱՆՐՈՂՐՈՄԻ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ՍԵՋՈՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ԱՌԻԴԻՏԻ) ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ**

_____ օդանավակայան
(օդանավակայանի անվանումը)

Հ/ h	Վերահսկողության ենթակա հարցը	Համապատասխանությունը սահմանող իրավական ակտը/պահանջը	Համապատասխանության ուսումնասիրման ուղղված հարցերը	Համապատասխանությունը		Նշումներ
				Այո/Ոչ	Հավաստումը	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Անրողրոմի լուսաազդանշանային համակարգի (այսուհետ՝ ԼԱՀ) աշխատունակությունը	Գլխավոր վարչության պետի N64-Ն հրաման առ 23.04.07թ. (այսուհետ՝ Պայմաններ) 46-րդ կետ	1. ԼԱՀ աշխատունակությունն ըստ ենթահամակարգերի 2. Անսարք լուսարձակների քանակի համապատասխանությունը			
2.	Վայրէջքագծայի լուսարձակների անկյունների ստուգման արդյունքները:	Պայմանների 42-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ	1. Լուսարձակների անկյունների ստուգումների արդյունքները 2. Պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման մատյանը			
3.	ԼԱՀ-ի և վայրէջքագծային լուսարձակների կիսամյակային և պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման ծրագիրը և դրա ապահովման միջոցառումները	Պայմանների 42-րդ կետ	1. Կիսամյակային եւ պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկումների ծրագիրը 2. Ծրագրով իրականացված միջոցառումների կատարումը և դրանց գրանցումները			
4.	ԼԱՀ-ի հիմնական և պահուստային էներգաաղբյուրների ավտոմատ փոխարկումների ապահովումը և	Պայմանների 50-րդ կետ	Պահուստային և հիմնական էներգաաղբյուրների ավտոմատ փոխարկումների առավելագույն տևողությունը			

	միացումների առավելագույն տևողությունը					
5.	ԼԱՀ-ի էլեկտարական ցուցանիշերի վերահսկման ընթացակարգը	Պայմանների 42-րդ կետ, 1-ին ենթակետ, <<զ>> պարբերություն	ԼԱՀ-ի յուրաքանչյուր ենթահամակարգի սխեմաների էլեկտրական ցուցանիշերի չափման միջոցների աշխատունակությունը			
1	2	3	4	5	6	7
6.	Տեղեկատվական նշանների համարվածությունը և աշխատունակությունը	Պայմանների 41-րդ և 42-րդ կետեր	Տեղեկատվական նշանների աշխատունակությունը			
7.	Աերողրոմի տարածքում առկա խոչընդոտների գիշերային մականշումները	Պայմանների Հավելվածի Գլուխ II	Աերողրոմում առկա օդային խոչընդոտների գիշերային մականշումը			
8.	Կառամատույցի լուսավորվածությունը	Կարգի 98-րդ կետ, 1-ին և 4-րդ ենթակետեր	Կառամատույցի լուսարձակների աշխատունակությունը			
9.	Աերողրոմի էներգամատակարարման համակարգի (տրանսֆորմատորյաին ենթակայաններ, մալուխային գծեր, կոմուտացիոն միջոցներ) տեխնիկական սպասարկումը միջոցառումների ծրագիրը	Պայմանների 52-րդ կետ	1. Կիսամյակային եւ պրոֆելակտիկ տեխնիկական սպասարկումների ծրագիրը 2. Ծրագրով իրականացված միջոցառումների կատարումը և դրանց գրանցումները 3. Մալուխային գծերի ստուգաչափումների արդյունքները			
10.	Սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում թռիչքների իրականացման ընթացակարգի ապահովումը	Պայմանների 17-րդ կետ	1. Նախապատրաստական աշխատանքների ցանկը 2. Անձնակազմի վերապատրաստվածությունը			

Աուդիտ իրականացնող(ներ)՝

Աուդիտի իրականացման ամսաթիվը

<< _____ >> _____ 20__ թ.